



CERTIFICATE

KEMA No.: 2042040.01

Issued to:
Applicant:

Chint Group Corporation
Chint Hing-tech Industrial Zone,
North Baixiang, Wenzhou, Zhejiang, P.R.China

Manufacturer/Licensee:
Chint Group Corporation
Chint Hing-tech Industrial Zone,
North Baixiang, Wenzhou, Zhejiang, P.R.China

Product(s) : air circuit breaker
Trade name(s) : CHINT
Type(s)/model(s) : NA1-2000, NA1-3200, NA1-6300

The product and any acceptable variation thereto is specified in the Annex to this certificate and the documents therein referred to.

KEMA hereby declares that the above-mentioned product has been certified on the basis of:

- a type test according to the standard EN 60947-2:2003
- an inspection of the production location according to CENELEC Operational Document CIG 021
- a certification agreement with the number 2032236

KEMA hereby grants the right to use the KEMA-KEUR certification mark.

The KEMA-KEUR certification mark may be applied to the product as specified in this certificate for the duration of the KEMA-KEUR certification agreement and under the conditions of the KEMA-KEUR certification agreement.

This certificate is issued on: December 14, 2005 and expires upon withdrawal of one of the above mentioned standards.

KEMA Quality B.V.

P. Nabuurs
Managing director

H.L. Schendstok
Certification Manager


© Integral publication of this certificate is allowed


ACCREDITED BY
THE DUTCH COUNCIL
FOR ACCREDITATION



KEMA Quality B.V. Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem The Netherlands
T +31 26 3 56 20 00 F +31 26 3 52 58 00 customer@kema.com www.kema.com www.buyerrisk.com Registered Arnhem 09085396

Experience you can trust.

RCC (REGULATORY COMPLIANCE CERTIFICATE)	
ISSUED TO ZHEJIANG CHINT ELECTRICS Co Ltd.	
IN TERMS OF SANS 10142 CLAUSE 4. ISSUED BY REGULATORY AFFAIRS	
PRODUCT: INTELLIGENT UNIVERSAL LOW-VOLTAGE BREAKERS (CHINT). NAL-2000, NAL-3200, U_e - 400V, I_n - 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600, 2000A, 50/60 Hz, 3 + 1 pole.	
Test Laboratory: SEMKO.	In accordance to (Standards): IEC 60947 - 2: 95 + A1: 97 + A2: 2001.
RCC No: 0806061	Period of Validity 06/06/2008 to 06/06/2010
 Divisional Director SABS Regulatory Affairs	DATE 12/06/08

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ	
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ	
	№ РОСС CN.ME01.B04457 Срок действия с 21.02.2007 по 20.02.2010 6760925
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11ME01 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ОРГАН ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (НСО ГОСТ Рэ) ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН НСО ГОСТ Рэ - ОАО "ВНИИС" 123557, Москва, Электрический пер., д.3/10, телефон 253-34-58	
ПРОДУКЦИЯ Выключатели автоматические типов: NA1-2000 (3P, 4P, Iном 630A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A), NA1-3200 (3P, 4P, Iном 2500A, 3200A), NA1-6300 (3P, 4P, Iном 4000A, 6300A) с принадлежностями (см. приложения № 1324522, № 1324523) Серийный выпуск	код ОК 005 (ОКП): 34 2000
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСТ Р 50030.2-99 (МЭК 60947-2-98)	код ТН ВЭД России: 8536 00 000 0
ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма "ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD" CHINT High-tech Industrial Zone, North Baixiang, Wenzhou, Zhejiang Province, 325603, P.R. China	
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Фирма "ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD" CHINT High-tech Industrial Zone, North Baixiang, Wenzhou, Zhejiang Province, 325603, P.R. China тел.: +86-577-627-7777, факс: +86-577-62775769	
НА ОСНОВАНИИ сертификаты СБ НСО МЭКСЭ SEMKO AB (Швеция): № SE-31546 13.02.2003, № SE-30685 21.11.2002, протоколы ИЛ МЭКСЭ SEMKO AB (Швеция): № 300628 13.02.2003, № 201044-1, № 201044-2 21.11.2002, отчёт о проверке производства ИО НСО ГОСТ Рэ № ПБ-2/66 04.05.2005	
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Маркирование продукции знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92	
	Руководитель органа  В.Я.Тимко инициалы, фамилия Эксперт  Р.Ю.Аминев инициалы, фамилия
Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации	

Бланк изготовлен ЗАО "СПДСОН" (лицензия № 05-05-09/003 МР РФ уровень В) тел. (095) 257 2432, 208 7617, г. Москва, 2005 г.

ДЕРЖАВНИЙ КОМПІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО		Серія БВ
№ 925322 СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ		
Зареєстровано в Реєстрі за № UA 1.003.0160580-07 <i>Зареєструється в Реєстрі</i>		
Термін дії з 21.11.2007 до 20.11.2012 <i>Срок действия с</i>		
Продукція <i>Продукция</i>	універсальні автоматичні вимикачі серій: NA1..., NA8..., NA15..., NAK1..., NM1..., де "..." - визначають тип виконання, кількість полюсів, номінальний струм та інше	8536 <i>код УКТ-ЗЕД ТН ВЕД</i> <i>код ДКПД, ДКП</i>
Відповідає вимогам ДСТУ 3025-95, р.2 (крім п.п. 2.3.16, 2.5), р. 4 <i>Соответствует требованиям</i>		
Виробник продукції <i>Изготовитель продукции</i>	"ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD.", Chint High-tech Industrial Zone, North Baixiang, Wenzhou, Zhejiang P.R. China 325603, Китай	
Сертифікат видано <i>Сертификат выдан</i>	"ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD.", Chint High-tech Industrial Zone, North Baixiang, Wenzhou, Zhejiang P.R. China 325603, Китай	
Додаткова інформація <i>Дополнительная информация</i>	виготовляються серійно і ввозяться з 21.11.2007 до 20.11.2012 та реалізуються з урахуванням гарантійного терміну зберігання. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією проводиться щорічно згідно з програмою технічного нагляду	
Сертифікат видано органом з сертифікації <i>Сертификат выдан органом по сертификации</i>	Укрметрестандарт, 03143, м. Київ, Метрологічна 4, тел. 526-43-79 (свідоцтво про уповноваження №UA.PN.003/ свідоцтво про призначення № UA.P.003 від 01.02.2005, атестат акредитації № 10023 від 18.12.2006 до 17.12.2009)	
На підставі <i>На основании</i>	протоколу випробувань НТВЦ "УкрТЕСТ" Укрметрестандарту № 1518-1-6-2007 від 18.09.2007 (атестат акредитації № 2Н635 від 29.06.2006), звіт з оцінки СУЯ № 1244я-07 від 10.04.2007	
Керівник органу з сертифікації <i>Руководитель органа по сертификации</i>	М.П.	М.Я.Мухаровський <i>ініціали, прізвище</i> Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76

Державний КОФ. Зам.2387 2006 р. 4 кл.